

2018年1月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	1月10日	1月10日	1月10日
採取時刻	8:33	8:38	8:43
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	690	1,200	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。