

2018年1月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	1月13日	1月13日	1月13日
採取時刻	7:45	7:52	8:05
全	ND(14)	14	ND(12)
H-3(約12年)	780	1,200	160

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。