

2018年1月22日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	1月20日	1月20日	1月20日
採取時刻	8:12	8:19	8:30
全	ND(16)	ND(16)	ND(12)
H-3(約12年)	950	1,600	180

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。