

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	1月21日	1月21日	1月21日
採取時刻	7:22	7:30	7:41
全	ND(12)	ND(12)	ND(12)
H-3(約12年)	1,000	1,500	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。