

2018年2月4日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	2月2日	2月2日	2月2日
採取時刻	9:18	9:23	9:32
全	14	ND(13)	17
H-3(約12年)	1,300	1,400	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。