

2018年2月18日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	2月16日	2月16日	2月16日
採取時刻	8:51	8:56	9:01
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	1,300	1,100	210

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。