

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H6エリア周辺）

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	3月16日	3月16日	3月16日
採取時刻	8:46	8:52	8:59
全 β	ND(16)	ND(16)	ND(16)
H-3(約12年)	1,400	1,100	190

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。