

地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果(2018年1月22日分)

	地下水バイパス 調査孔			海側観測孔						
	a	b	c							
採取時刻		8:42	8:59		7:54	8:24		9:19		
全ベータ(Bq/L)		ND(24)	ND(24)		31	ND(24)		ND(24)		
トリチウム(Bq/L)		分析中	分析中		分析中	分析中		分析中		

半減期 トリチウム:約12年

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。