

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月10日	1月10日	1月10日	1月10日
採取時刻	8:23	7:50	8:12	7:53
Cs-134(約2年)	310	110	110	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,700	900	890	36
全	4,300	2,800	2,800	190
H-3(約12年)	460	570	640	240

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。