

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月12日	1月12日	1月12日	1月12日
採取時刻	9:05	8:45	8:56	8:48
Cs-134(約2年)	340	93	95	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	2,600	850	860	37
全	4,500	2,700	2,800	190
H-3(約12年)	430	490	570	250

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。