

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日
採取時刻	8:16	7:52	8:05	7:55
Cs-134(約2年)	280	100	110	ND(12)
Cs-137(約30年)	2,500	890	960	47
全	4,300	2,800	2,900	190
H-3(約12年)	430	470	520	200

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。