

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日
採取時刻	9:46	9:23	9:36	9:27
Cs-134(約2年)	290	100	120	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,500	870	940	40
全	4,400	2,700	2,800	180
H-3(約12年)	370	410	530	290

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。