

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月26日	1月26日	1月26日	1月26日
採取時刻	7:47	7:16	7:27	7:19
Cs-134(約2年)	250	88	100	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	2,300	900	880	56
全	4,100	2,700	2,900	230
H-3(約12年)	500	490	520	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。