

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月29日	1月29日	1月29日	1月29日
採取時刻	10:07	9:40	9:57	9:46
Cs-134(約2年)	280	95	100	ND(6.5)
Cs-137(約30年)	2,400	920	950	57
全	4,000	2,700	2,700	170
H-3(約12年)	370	480	470	170

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。