

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月2日	2月2日	2月2日	2月2日
採取時刻	9:30	9:13	9:23	9:16
Cs-134(約2年)	230	100	110	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	2,200	840	900	43
全	4,100	2,800	2,800	150
H-3(約12年)	320	340	460	220

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。