

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月5日	2月5日	2月5日	2月5日
採取時刻	10:09	9:43	9:59	9:48
Cs-134(約2年)	270	110	97	ND(8.9)
Cs-137(約30年)	2,400	870	940	45
全	3,800	2,700	2,600	160
H-3(約12年)	400	380	590	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。