

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月9日	2月9日	2月9日	2月9日
採取時刻	8:24	8:07	8:17	8:10
Cs-134(約2年)	240	87	99	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	2,200	900	930	39
全	3,900	2,600	2,600	170
H-3(約12年)	450	340	450	180

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。