

2018年2月18日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月16日	2月16日	2月16日	2月16日
採取時刻	9:00	8:39	8:54	8:42
Cs-134(約2年)	250	110	110	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	2,200	970	1,000	49
全	3,700	2,700	2,600	150
H-3(約12年)	460	430	570	230

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。