

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月23日	2月23日	2月23日	2月23日
採取時刻	9:17	8:59	9:10	9:02
Cs-134(約2年)	220	92	96	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,000	890	950	36
全	3,800	2,600	2,600	180
H-3(約12年)	490	380	490	280

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。