

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月28日	2月28日	2月28日	2月28日
採取時刻	8:07	7:48	7:58	7:51
Cs-134(約2年)	230	90	110	ND(7.2)
Cs-137(約30年)	2,000	860	990	38
全	3,900	2,300	2,700	130
H-3(約12年)	450	440	530	270

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。