

2018年3月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月12日	3月12日	3月12日	3月12日
採取時刻	10:35	10:08	10:24	10:12
Cs-134(約2年)	130	100	290	9.5
Cs-137(約30年)	1,100	970	2,700	68
全	1,800	2,700	3,100	200
H-3(約12年)	230	510	160	340

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。