

2018年3月16日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月14日	3月14日	3月14日	3月14日
採取時刻	8:37	8:17	8:29	8:20
Cs-134(約2年)	190	110	230	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	1,700	970	2,000	45
全	2,500	2,700	2,500	170
H-3(約12年)	250	410	220	300

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。