

2018年3月18日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月16日	3月16日	3月16日	3月16日
採取時刻	9:04	8:41	8:55	8:45
Cs-134(約2年)	120	120	200	ND(8.4)
Cs-137(約30年)	1,100	960	1,700	62
全 β	1,700	2,700	2,100	200
H-3(約12年)	310	450	240	330

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。