

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月19日	3月19日	3月19日	3月19日
採取時刻	10:25	10:01	10:16	10:06
Cs-134(約2年)	160	98	150	7.3
Cs-137(約30年)	1,300	960	1,400	61
全	1,800	2,700	2,000	190
H-3(約12年)	260	460	330	220

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。