

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月21日	3月21日	3月21日	3月21日
採取時刻	8:01	7:41	7:53	7:44
Cs-134(約2年)	170	110	150	ND(13)
Cs-137(約30年)	1,600	990	1,400	48
全	2,200	2,600	1,900	180
H-3(約12年)	330	420	230	270

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。