

2018年3月28日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 3月26日 | 3月26日 | 3月26日 | 3月26日 |
| 採取時刻 | 10:22 | 9:57 | 10:12 | 10:02 |
| Cs-134(約2年) | 110 | 110 | 170 | ND(6.6) |
| Cs-137(約30年) | 1,200 | 960 | 1,500 | 51 |
| 全 | 1,600 | 2,700 | 2,000 | 160 |
| H-3(約12年) | 420 | 380 | 230 | 220 |

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。