

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 3月28日 | 3月28日 | 3月28日 | 3月28日 |
| 採取時刻 | 8:09 | 7:47 | 7:59 | 7:50 |
| Cs-134(約2年) | 120 | 100 | 140 | ND(9.7) |
| Cs-137(約30年) | 1,100 | 980 | 1,400 | 57 |
| 全 | 1,600 | 2,800 | 2,100 | 190 |
| H-3(約12年) | 340 | 420 | 250 | 240 |

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。