

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路排水口							物揚場排水口						
	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009
Cs-134(約2年)	ND(0.52)	ND(0.69)	ND(0.91)	ND(0.43)	ND(0.57)	ND(0.55)	ND(0.60)	ND(0.71)	ND(0.57)	ND(0.56)	ND(0.97)	ND(0.65)	ND(0.55)	ND(0.65)
Cs-137(約30年)	2.1	2.7	1.8	1.9	1.8	1.3	1.3	1.4	2.2	1.3	1.2	1.3	1.9	1.6
全	ND(3.4)	6.0	3.9	ND(4.1)	7.0	3.2	ND(3.8)	3.4	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(4.1)	ND(3.7)	4.1	ND(3.8)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.020	0.021	0.021	0.023	0.020	0.019	0.021	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.009	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.87)	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.80)	ND(0.93)	ND(0.94)	ND(0.85)	ND(0.56)	ND(0.48)	ND(0.48)	ND(0.55)	ND(0.61)	ND(0.61)	ND(0.59)
Cs-137(約30年)	3.6	3.2	2.8	2.5	3.0	3.1	1.4	ND(0.64)	ND(0.69)	ND(0.71)	ND(0.82)	ND(0.70)	ND(0.82)	ND(0.78)
全	6.4	5.0	5.5	ND(4.1)	6.8	6.4	4.6	ND(3.4)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(2.9)	ND(3.8)	ND(3.0)	ND(3.8)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は12月22日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路排水口							物揚場排水口						
	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日				12月29日	12月30日	12月31日	1月1日			
採取日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日				12月29日	12月30日	12月31日	1月1日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.47)	ND(0.48)	ND(0.65)	ND(0.52)				ND(0.67)	ND(0.53)	ND(0.74)	ND(0.64)			
Cs-137(約30年)	1.8	1.1	ND(0.80)	ND(0.67)				ND(0.85)	ND(0.80)	0.93	0.76			
全	5.0	3.7	3.7	4.2				ND(2.7)	ND(3.4)	ND(3.6)	ND(2.9)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路排水口							C排水路 35m盤						
	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日				12月29日	12月30日	12月31日	1月1日			
採取日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日				12月29日	12月30日	12月31日	1月1日			
採取時刻	7:00	7:00	7:00	7:00				7:00	7:00	7:00	7:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.89)	ND(0.80)	ND(0.75)	ND(0.75)				ND(0.62)	ND(0.56)	ND(0.67)	ND(0.59)			
Cs-137(約30年)	2.3	2.6	2.5	2.2				ND(0.71)	ND(0.81)	ND(0.78)	ND(0.69)			
全	5.3	4.4	ND(3.6)	4.0				ND(3.0)	ND(3.4)	ND(3.5)	ND(3.9)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は1月1日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。