

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| 採取日                   | A排水路  |          |         |       |          |          | 物揚場排水路   |          |          |          |          |          |
|-----------------------|-------|----------|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | 3月16日 | 3月17日    | 3月18日   | 3月19日 | 3月20日    | 3月21日    | 3月16日    | 3月17日    | 3月18日    | 3月19日    | 3月20日    | 3月21日    |
| 採取時刻                  | 7:00  | 7:00     | 7:00    | 7:00  | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     |
| 降雨量(mm/日)             | 0.5   | 0        | 0       | 0.5   | 1.5      | 11.5     | 0.5      | 0        | 0        | 0.5      | 1.5      | 11.5     |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中   | 解析中      | 解析中     | 解析中   | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134(約2年)           | 0.87  | ND(0.63) | ND(1.2) | 0.46  | ND(0.63) | ND(0.54) | ND(0.64) | ND(0.70) | ND(0.93) | ND(0.65) | ND(0.69) | ND(0.74) |
| Cs-137(約30年)          | 5.6   | 5.5      | 3.8     | 3.8   | 3.1      | 5.5      | ND(0.74) | 1.3      | 0.92     | 1.0      | ND(0.88) | ND(0.85) |
| 全                     | 17    | 6.6      | 9.0     | 12    | 7.1      | 14       | 3.2      | ND(3.6)  | ND(3.3)  | ND(3.2)  | 4.4      | ND(3.3)  |
| H-3(約12年)             | -     | -        | -       | -     | -        | 分析中      | -        | -        | -        | -        | -        | 分析中      |

単位: Bq/L

| 採取日                   | K排水路  |       |       |          |       |       | C排水路     |          |          |          |          |          |
|-----------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日    | 3月20日 | 3月21日 | 3月16日    | 3月17日    | 3月18日    | 3月19日    | 3月20日    | 3月21日    |
| 採取時刻                  | 7:00  | 7:00  | 7:00  | 7:00     | 7:00  | 7:00  | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     | 7:00     |
| 降雨量(mm/日)             | 0.5   | 0     | 0     | 0.5      | 1.5   | 11.5  | 0.5      | 0        | 0        | 0.5      | 1.5      | 11.5     |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中   | 解析中   | 解析中   | 解析中      | 解析中   | 解析中   | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134(約2年)           | 1.3   | 1.7   | 1.1   | ND(0.80) | 1.9   | 1.1   | ND(0.58) | ND(0.64) | ND(0.62) | ND(0.65) | ND(0.59) | ND(0.59) |
| Cs-137(約30年)          | 17    | 14    | 14    | 10       | 19    | 14    | ND(0.78) | ND(0.78) | ND(0.80) | ND(0.78) | ND(0.94) | ND(0.86) |
| 全                     | 26    | 25    | 19    | 19       | 27    | 16    | ND(3.5)  | ND(3.6)  | ND(3.9)  | ND(3.2)  | 8.1      | ND(3.6)  |
| H-3(約12年)             | -     | -     | -     | -        | -     | 分析中   | -        | -        | -        | -        | -        | 分析中      |

\* 太枠内が今回公表データ。他は3月21日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。