

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

| 測定場所 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | ND(4.8) | ND(5.0) | ND(4.6) | ND(4.1) | ND(4.6) | ND(4.5) | ND(5.0) | ND(4.7) | ND(5.2) | ND(3.5) | ND(4.8) | ND(5.1) | ND(4.2) | ND(4.4) | ND(3.8) | | | | | |
| | ND(4.9) | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(4.9) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(4.8) | ND(6.4) | ND(4.3) | ND(4.8) | ND(4.6) | ND(4.8) | | | | | |
| | ND(4.3) | ND(5.0) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(4.2) | ND(4.5) | ND(4.2) | ND(4.6) | ND(4.2) | ND(4.7) | ND(5.1) | ND(4.5) | ND(4.0) | ND(4.5) | ND(4.4) | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | ND(3.7) | ND(5.2) | ND(4.8) | ND(4.7) | ND(4.5) | ND(4.2) | ND(3.8) | ND(4.9) | ND(5.4) | ND(3.6) | ND(4.8) | ND(5.4) | ND(4.7) | ND(4.7) | ND(4.0) | | | | | |
| | - | ND(4.2) | - | - | - | - | - | - | ND(5.0) | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | ND(5.4) | ND(5.7) | ND(5.8) | ND(5.4) | ND(4.6) | ND(5.3) | ND(5.6) | ND(4.5) | ND(4.9) | ND(5.6) | ND(4.9) | ND(6.2) | ND(5.4) | ND(5.3) | ND(5.7) | | | | | |
| | ND(4.9) | ND(4.0) | ND(5.8) | ND(4.7) | ND(4.5) | ND(5.6) | ND(4.5) | ND(4.4) | ND(4.2) | ND(5.1) | ND(4.3) | ND(4.4) | ND(4.5) | ND(4.0) | ND(4.2) | | | | | |
| | ND(4.7) | ND(4.2) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(4.6) | ND(4.2) | ND(4.6) | ND(5.2) | ND(4.5) | ND(4.4) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(4.1) | ND(4.7) | ND(5.3) | | | | | |

Cs-134 (Bq/L)

| 測定場所 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | ND(4.2) | ND(4.8) | ND(4.6) | ND(4.0) | ND(4.2) | ND(3.9) | ND(4.4) | ND(5.1) | ND(4.2) | ND(4.7) | ND(3.2) | ND(5.0) | ND(4.8) | ND(5.0) | ND(4.0) | | | | | |
| | ND(4.8) | ND(3.7) | ND(3.7) | ND(4.1) | ND(4.3) | ND(2.8) | ND(4.6) | ND(4.0) | ND(4.1) | ND(3.2) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(3.2) | ND(4.4) | ND(4.3) | | | | | |
| | ND(3.1) | ND(4.8) | ND(4.2) | ND(4.4) | ND(4.1) | ND(5.1) | ND(5.0) | ND(4.8) | ND(4.5) | ND(4.5) | ND(4.2) | ND(5.2) | ND(5.2) | ND(4.4) | ND(5.0) | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | ND(5.7) | ND(5.1) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(4.6) | ND(5.9) | ND(5.9) | ND(4.6) | ND(2.8) | ND(2.8) | ND(4.8) | ND(5.1) | ND(4.8) | ND(4.9) | ND(2.7) | | | | | |
| | - | ND(4.1) | - | - | - | - | - | - | ND(3.8) | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | ND(6.9) | 6.7 | ND(5.8) | 8.1 | 9.8 | ND(6.0) | ND(5.0) | 6.9 | ND(6.3) | 6.4 | 6.7 | 7.9 | 5.9 | ND(5.9) | ND(5.5) | | | | | |
| | ND(5.1) | ND(3.0) | ND(6.1) | ND(3.3) | ND(3.0) | ND(5.5) | ND(4.1) | ND(5.5) | ND(5.1) | ND(5.0) | ND(5.0) | ND(5.0) | ND(5.1) | ND(5.8) | ND(4.8) | | | | | |
| | ND(3.9) | ND(4.8) | ND(4.5) | ND(3.0) | ND(5.0) | ND(3.7) | ND(4.3) | ND(2.7) | ND(4.5) | ND(2.7) | ND(4.8) | ND(4.6) | ND(3.0) | ND(3.0) | ND(5.3) | | | | | |

Cs-137 (Bq/L)

| 測定場所 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| | ND(5.2) | ND(4.9) | ND(3.8) | ND(5.6) | 4.7 | ND(4.8) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(5.9) | ND(3.9) | ND(5.6) | ND(5.4) | ND(4.8) | ND(5.3) | | | | | |
| | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(3.4) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(4.0) | ND(4.5) | ND(4.7) | ND(3.4) | ND(3.9) | ND(3.8) | ND(3.4) | ND(3.4) | ND(4.3) | ND(3.8) | | | | | |
| | ND(4.2) | ND(3.8) | ND(4.2) | ND(3.9) | ND(3.4) | ND(4.2) | ND(4.7) | ND(4.2) | ND(4.2) | ND(4.2) | ND(3.8) | ND(4.7) | ND(3.8) | ND(4.2) | ND(4.2) | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | ND(3.4) | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(4.0) | ND(3.4) | ND(4.4) | ND(3.9) | ND(4.7) | ND(4.6) | ND(4.9) | ND(3.8) | ND(3.9) | ND(4.6) | ND(4.6) | ND(3.9) | | | | | |
| | - | ND(4.0) | - | - | - | - | - | - | ND(4.6) | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 64 | 56 | 51 | 60 | 64 | 65 | 51 | 57 | 54 | 60 | 59 | 56 | 56 | 59 | 54 | | | | | |
| | ND(5.2) | ND(4.6) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(4.4) | ND(5.6) | ND(4.4) | ND(4.4) | ND(4.4) | ND(5.1) | ND(4.4) | ND(4.8) | ND(4.8) | ND(4.3) | | | | | |
| | ND(3.8) | ND(3.8) | ND(3.4) | ND(3.9) | ND(3.8) | ND(4.5) | ND(4.3) | ND(3.8) | ND(4.5) | ND(3.8) | ND(4.8) | ND(3.4) | ND(3.8) | ND(4.2) | ND(5.6) | | | | | |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)
 を追加で測定(2011/5/30～)
 を追加で測定(2011/8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 測定箇所 >
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東