

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9 <sup>(注)</sup>	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取日							4月3日	4月3日	4月3日	4月2日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日
採取時刻							7:58	7:37	7:23	9:04	7:41	8:16	8:00	7:17	8:23
塩素(単位: ppm)							—	—	—	60	—	—	—	—	—
Cs-134(約2年)							ND(0.63)	1,500	160	—	ND(0.25)	16	ND(0.35)	ND(0.56)	ND(0.40)
Cs-137(約30年)							0.62	14,000	1,500	—	0.88	130	ND(0.53)	3.2	ND(0.50)
その他 γ	Co-60(約5年)						ND	23	ND	—	ND	ND	ND	ND	ND
										—					
										—					
全β							32,000	130,000	7,500	38	42	400	24,000	33,000	33,000
H-3(約12年)							49,000	7,100	2,300	780	1,100	35,000	6,400	2,200	17,000
Sr-90(約29年)							33,000	100,000	4,300	22	14	200	23,000	33,000	30,000

	1.2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5 <sup>(注)</sup>	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2.3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5 <sup>(注)</sup>	3.4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取日															
採取時刻															
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)															
Cs-137(約30年)															
その他 γ	Co-60(約5年)														
全β															
H-3(約12年)															
Sr-90(約29年)															

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月3日、4日、5日、7日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9、2-5、3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

# 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9 <sup>(注)</sup>	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取日															
採取時刻															
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)															
Cs-137(約30年)															
その他 γ															
全β															
H-3(約12年)															
Sr-90(約29年)															

	1.2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5 <sup>(注)</sup>	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2.3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5 <sup>(注)</sup>	3.4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取日		5月7日	5月7日	5月7日	5月7日		5月7日	5月7日							
採取時刻		7:21	8:09	8:26	8:18		7:36	7:52							
塩素(単位: ppm)		—	—	—	—		480	—							
Cs-134(約2年)		ND(0.44)	ND(2.6)	ND(0.35)	—		ND(0.30)	ND(0.33)							
Cs-137(約30年)		ND(0.50)	39	ND(0.45)	—		ND(0.44)	ND(0.42)							
その他 γ															
全β		280	260	1,900	59,000		300	5,100							
H-3(約12年)		260	720	1,800	1,600		800	690							
Sr-90(約29年)		—	—	—	—		—	—							

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月8日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/6)護岸地下水

単位: Bq/L(塩素除く)

	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9 <sup>(注)</sup>	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取日					5月10日										
採取時刻					8:40										
塩素(単位: ppm)					—										
Cs-134(約2年)					ND(0.31)										
Cs-137(約30年)					ND(0.36)										
その他 γ															
全β					41										
H-3(約12年)					分析中										
Sr-90(約29年)					—										

	1.2号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5 <sup>(注)</sup>	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	2.3号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5 <sup>(注)</sup>	3.4号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取日		5月10日	5月10日	5月10日			5月10日	5月10日		5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	
採取時刻		7:19	8:07	8:22			7:35	7:50		7:42	8:27	8:06	7:24	7:14	
塩素(単位: ppm)		—	—	—			500	—		—	—	—	—	330	
Cs-134(約2年)		ND(0.34)	ND(2.9)	ND(0.45)			ND(0.34)	ND(0.37)		ND(0.34)	ND(1.9)	6.2	ND(0.68)	—	
Cs-137(約30年)		ND(0.41)	36	ND(0.48)			0.99	ND(0.50)		0.51	8.0	73	2.4	—	
その他 γ															
全β		310	240	1,800			320	4,900		230	590	2,400	ND(14)	ND(14)	
H-3(約12年)		分析中	分析中	分析中			分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	
Sr-90(約29年)		—	—	—			—	—		—	—	—	—	—	

\* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き( )内に検出限界値を示す。  
 \* 測定対象外の項目は「—」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。  
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/6)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波除堤北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 2号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	/	/	4月2日	4月2日	/	/	4月2日	/	4月2日	/		
採取時刻	/	/	7:45	7:14	/	/	7:23	/	7:49	/		
Cs-134 (約2年)	/	/	ND(0.52)	ND(0.51)	/	/	ND(0.56)	/	ND(0.56)	/	60	10
Cs-137 (約30年)	/	/	ND(0.61)	2.8	/	/	2.7	/	ND(0.46)	/	90	10
全β	/	/	15	20	/	/	13	/	ND(16)	/		
H-3 (約12年)	/	/	2.2	9.5	/	/	16	/	ND(1.6)	/	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	/	/	0.017	0.34	/	/	0.55	/	0.013	/	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	/	4月2日	/	4月2日	/	/	/	/	/		
採取時刻	/	7:43	/	7:08	/	/	/	/	/		
Cs-134 (約2年)	/	ND(0.36)	/	ND(0.56)	/	/	/	/	/	60	10
Cs-137 (約30年)	/	ND(0.27)	/	ND(0.51)	/	/	/	/	/	90	10
全β	/	ND(18)	/	ND(16)	/	/	/	/	/		
H-3 (約12年)	/	ND(1.6)	/	ND(1.6)	/	/	/	/	/	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	/	0.0072	/	ND(0.14)	/	/	/	/	/	30	10

\* 太枠内が今回公表データ。他は4月3日、6日、10日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(5/6)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波除堤北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 2号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日				
採取時刻	7:10	7:25	8:10	7:30	8:00	7:55	7:40	7:55				
Cs-134 (約2年)	ND(0.72)	ND(0.33)	ND(0.54)	ND(0.66)	ND(0.62)	ND(0.60)	ND(0.87)	ND(0.48)			60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.66)	0.64	1.3	4.4	4.4	4.0	4.2	ND(0.78)			90	10
全β	9.6	ND(16)	ND(16)	ND(16)	16	ND(16)	ND(16)	8.3				
H-3 (約12年)	ND(0.88)	ND(2.0)	ND(1.7)	11	12	15	18	ND(0.97)			60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	分析中	—	分析中	分析中	—	—	分析中	分析中			30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日											
採取時刻											
Cs-134 (約2年)										60	10
Cs-137 (約30年)										90	10
全β											
H-3 (約12年)										60,000	10,000
Sr-90 (約29年)										30	10

- \* 太枠内が今回公表データ。他は5月8日にお知らせ済み。
- \* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。
- \* 測定対象外の項目は「—」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

## 福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(6/6)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東波除堤北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 2号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日		5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日		5月10日	5月10日		
採取時刻		7:15	7:35	8:05	7:43	7:48	7:53		6:48	6:46		
Cs-134 (約2年)		ND(0.53)	ND(0.49)	1.2	1.1	1.1	1.0		ND(0.53)	ND(0.29)	60	10
Cs-137 (約30年)		ND(0.47)	0.59	12	12	12	13		0.79	0.67	90	10
全β		21	ND(15)	18	18	16	18		17	ND(16)		
H-3 (約12年)		—	—	—	—	—	—		—	—	60,000	10,000
Sr-90 (約29年)		—	—	—	—	—	—		—	—	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日							
採取時刻	6:44	6:42	6:50	8:00							
Cs-134 (約2年)	ND(0.31)	ND(0.30)	ND(0.31)	ND(0.56)						60	10
Cs-137 (約30年)	0.90	0.89	0.94	0.62						90	10
全β	ND(16)	ND(16)	ND(16)	20							
H-3 (約12年)	—	—	—	—						60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	—	—	—	—						30	10

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 測定対象外の項目は「—」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度  
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])