

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日
採取時刻	9:53	9:31	9:42	9:34
Cs-134(約2年)	85	98	100	ND(12)
Cs-137(約30年)	850	890	1,000	50
全	1,100	2,900	1,900	170
H-3(約12年)	330	360	210	280

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。