

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月11日	4月11日	4月11日	4月11日
採取時刻	8:11	7:49	8:01	7:53
Cs-134(約2年)	120	99	120	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	920	910	1,000	41
全	1,400	2,800	1,700	150
H-3(約12年)	300	370	380	330

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。