

2018年4月18日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月16日	4月16日	4月16日	4月16日
採取時刻	10:21	9:24	10:15	9:27
Cs-134(約2年)	100	86	100	ND(6.9)
Cs-137(約30年)	1,000	870	980	53
全	1,400	2,800	1,600	170
H-3(約12年)	340	430	350	280

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。