

2018年4月29日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日
採取時刻	8:48	8:30	8:41	8:33
Cs-134(約2年)	88	84	230	ND(13)
Cs-137(約30年)	760	920	2,200	66
全	1,200	2,800	3,000	210
H-3(約12年)	160	360	190	360

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。