

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月2日	5月2日	5月2日	5月2日
採取時刻	8:06	7:47	7:57	7:50
Cs-134(約2年)	84	100	200	8.2
Cs-137(約30年)	800	850	1,700	57
全	1,100	2,800	2,200	170
H-3(約12年)	130	330	170	250

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。