

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月4日	5月4日	5月4日	5月4日
採取時刻	8:52	8:32	8:45	8:36
Cs-134(約2年)	58	77	130	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	520	870	1,500	50
全	750	2,700	2,000	160
H-3(約12年)	ND(110)	480	180	280

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。