

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月11日	5月11日	5月11日	5月11日
採取時刻	8:51	8:24	8:40	8:28
Cs-134(約2年)	59	95	230	7.4
Cs-137(約30年)	560	880	2,400	77
全	620	2,700	2,900	180
H-3(約12年)	ND(120)	480	140	360

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。