

2018年5月27日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月25日	5月25日	5月25日	5月25日
採取時刻	8:51	8:31	8:42	8:34
Cs-134(約2年)	66	79	270	ND(8.0)
Cs-137(約30年)	710	840	2,800	64
全	880	2,700	3,700	190
H-3(約12年)	220	440	150	370

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。