

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月1日	6月1日	6月1日	6月1日
採取時刻	9:04	8:44	8:56	8:47
Cs-134(約2年)	44	88	150	ND(14)
Cs-137(約30年)	400	870	1,600	54
全	510	2,800	2,100	140
H-3(約12年)	130	340	130	300

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。