

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日
採取時刻	9:53	9:33	9:44	9:37
Cs-134(約2年)	33	96	130	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	370	870	1,400	67
全	550	2,600	1,900	170
H-3(約12年)	120	350	ND(120)	170

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。