

2018年6月10日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日
採取時刻	9:25	8:54	9:12	8:57
Cs-134(約2年)	40	75	160	ND(12)
Cs-137(約30年)	470	910	1,500	59
全	630	2,500	1,800	140
H-3(約12年)	ND(110)	400	140	310

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。