

2018年6月20日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月18日	6月18日	6月18日	6月18日
採取時刻	9:44	9:23	9:35	9:28
Cs-134(約2年)	33	82	170	ND(7.1)
Cs-137(約30年)	330	780	1,700	86
全	410	2,700	2,100	180
H-3(約12年)	ND(130)	280	ND(130)	190

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。