

2018年6月22日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月20日	6月20日	6月20日	6月20日
採取時刻	8:07	7:46	7:58	7:49
Cs-134(約2年)	39	76	160	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	370	830	1,500	66
全	420	2,500	1,700	210
H-3(約12年)	ND(110)	440	170	330

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。