

2018年6月24日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月22日	6月22日	6月22日	6月22日
採取時刻	9:02	8:36	8:52	8:40
Cs-134(約2年)	58	76	150	ND(12)
Cs-137(約30年)	560	860	1,500	63
全	700	2,500	1,900	160
H-3(約12年)	ND(120)	340	120	390

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。