

2018年6月27日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日
採取時刻	9:57	9:29	9:41	9:33
Cs-134(約2年)	55	61	150	6.7
Cs-137(約30年)	490	880	1,400	62
全	600	2,400	1,900	170
H-3(約12年)	120	430	ND(120)	300

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。