

2018年6月29日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月27日	6月27日	6月27日	6月27日
採取時刻	8:09	7:43	7:59	7:47
Cs-134(約2年)	56	90	140	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	490	920	1,400	70
全	610	2,400	2,100	200
H-3(約12年)	ND(130)	340	ND(130)	310

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。