

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
採取時刻	8:56	8:58	8:05	8:10	7:12	7:31	8:20	8:51	9:01	8:00	8:15	7:17	7:24	8:16
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	5.5	9	0	0	0	0	0	5.5	9
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.74)	0.58	ND(0.56)	ND(0.84)	ND(0.60)	ND(0.57)	0.69	ND(0.68)	ND(0.59)	ND(0.64)	ND(0.61)	ND(0.92)	0.80
Cs-137(約30年)	5.1	5.4	4.8	4.2	3.8	4.2	4.2	7.5	3.0	3.1	3.1	2.4	2.7	10
全	11	19	9.5	6.4	13	8.8	8.2	12	6.4	7.7	4.6	4.4	3.8	14
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.0)	-	-	-	-	-	-	10	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							C排水路						
	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	5.5	9	0	0	0	0	0	5.5	9
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	1.6	1.4	0.72	1.2	0.96	0.99	3.2	ND(0.61)	ND(0.51)	ND(0.53)	ND(0.65)	ND(0.58)	ND(0.73)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	16	14	11	9.0	9.4	7.6	29	ND(0.86)	ND(0.79)	ND(0.90)	ND(0.84)	ND(0.64)	ND(0.79)	2.1
全	26	22	17	15	19	13	46	4.0	ND(3.2)	ND(2.9)	ND(3.4)	ND(3.1)	ND(3.5)	12
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	ND(6.0)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は5月3日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。