

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	4月19日		4月19日		4月19日		4月19日		4月19日	4月19日	4月19日	
採取時刻	8:03		8:08		8:18		8:24		8:29	8:34	8:47	
全	ND(12)		ND(12)		ND(12)		ND(4.0)		ND(12)	ND(12)	ND(12)	
H-3(約12年)	20		19		31		23		330	1,500	540	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。