

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	5月17日		5月17日		5月17日		5月17日		5月17日	5月17日	5月17日	
採取時刻	7:06		7:11		7:20		7:25		7:31	7:36	7:46	
全	ND(12)		ND(12)		ND(12)		ND(4.3)		ND(12)	ND(12)	ND(12)	
H-3(約12年)	23		20		38		22		320	1,800	610	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。